产品使用说明书

PRODUCT USE INSTRUCTIONS

[技术支持]


订购代码：00BG11

订货编号：FNI IOL-309-002-M12-ZKAA

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

IO-Link Slave 模块用户手册

16xDI/DO PNP 自适应



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

目录

安全性 4
■ **预期用途** 4
■ 安装和启动 4
■ 耐腐蚀性 4
■ 危险电压 4
■ 一般安全性 5
1.部件功能说明 6
1.1 模块整体介绍 6
2.接口定义 7
2.1 IO-Link 接口 7
2.2 扩展接口 7
2.3 数字输入/输出端口连接图 8
2.4 状态 LED 表 9
2.5 机械尺寸 9
3.IO-Link 数据 10
3.1 通讯参数 10
3.2 过程数据 10
3.2.1 过程数据/输入数据 10
3.2.2 过程数据/输出数据 11
3.3 参数规范 11
3.4 服务数据 12
3.5 错误代码 12
3.6 事件 12

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

安全性

■ 预期用途

此手册描述作为分散式输入和输出模块，用于连接到一个工业网络。

■ 安装和启动

注意事项！
安装和启动只能由受过培训的专门人员来执行。有资格的个人是指熟悉产品安装和操作的，且具有执行此操作所需的资质。任何未经授权的操作或违法不恰当的使用造成的损坏，不包括在生产商的质保范围之内。设备操作员应负责保证遵守相应的安全性和事故预防规章制度。

■ 耐腐蚀性

注意事项！
FNI 模块通常具有良好的耐化学性和耐油性特征。当使用在腐蚀性媒介中(例如高浓度的化学、油、润滑剂和冷却剂等物质媒介(也就是水含量很低)中)，在相应的应用材质兼容性之前，必须对上述媒介进行检查确认。如果由于这种腐蚀性介质而导致模块故障或损坏，则不能要求缺陷索赔。

■ 危险电压

注意事项！
使用设备之前，断开所有电源！

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000


■ 一般安全性

<table>
<tr><th>调试和检查</th><th>故障</th><th>业主/操作员的义务</th><th>预期使用</th></tr>
<tr><td>在调试之前，应仔细阅读用户手册内容。</td><td>倘若缺陷或设备故障无法纠正时，必须停止对设备进行操作运行，以免遭受未经授权使用可能造成的损坏。</td><td>此设备是一件符合 EMC A 类的产品。此设备会产生 RF 噪音</td><td rowspan="3">制造商提供的质保范围和有限责任声明不包含以下原因导致的损坏：
·未经授权的篡改操作
·不恰当的使用操作
·与用户手册中提供的说明解释不符的使用、安装和操作处理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">此系统不能在以人员安全取决于设备功能的环境下使用。</td><td rowspan="2">只有在外壳完全安装好后，才能确保预期的使用。</td><td>业主/操作员必须采取恰当的预防措施来使用此设备。</td></tr>
<tr><td>此设备只能使用与此设备相匹配的电源，以及只能连接批准适用的电缆</td></tr>
</table>

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

1.部件功能说明

1.1 模块整体介绍




1	2	3	4	5	6
状态 LED: 电源	状态 LED: 执行器	状态 LED: IO-Link	数字 I/O 端口 0	数字 I/O 端口 2	数字 I/O 端口 4
7	8	9	10	11	12
数字 I/O 端口 6	状态 LED: 数字 I/O 端口 Pin2	固定孔	数字 I/O 端口 7	状态 LED: 数字 I/O 端口 Pin4	数字 I/O 端口 5
13	14	15	16	17	18
数字 I/O 端口 3	数字 I/O 端口 1	标签	IO-Link 接口	扩展接口	大地接孔

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

2.接口定义

2.1 IO-Link 接口

M12,A类,公头



引脚	说明
1	电源供电,+24V
2	执行器供电,+24V
3	GND
4	C / Q，IO-Link数据传输通道

2.2 扩展接口

M12 D-coded 公头




引脚	说明
1	电源供电+24V
2	通讯
3	GND
4	通讯

扩展注意事项：

1、扩展口只允许同型号模块

2、必须通过扩展口接下一级模块扩展口


3、常见接法如下图



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000


2.3 数字输入/输出端口连接图


M12,A类,母头



引脚	功能
1	24V
2	数字输入/输出（PNP）
3	0V，GND
4	数字输入/输出（PNP）
5	FE

普通I/O






Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

2.4 状态 LED 表

状态 LED	状态	描述
US	绿色常亮	模块供电正常
	灭	模块未供电
UA	绿色常亮	辅助供电正常
	灭	无辅助供电
COM	绿色常亮	通讯异常
	绿色闪烁	通讯正常
	红灯常亮	无辅助供电
	红灯闪烁	二级拓展掉线

2.5 机械尺寸

项目	规格
尺寸（宽 x 高 x 深）	65MMx153.4MMx29MM



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.IO-Link 数据

3.1 通讯参数

数据传输波特率	COM3
最小循环时间	4.5ms
过程数据循环时间	4.5ms,与最小循环时间一致
过程数据长度	6 字节输入，4 字节输出

3.2 过程数据

3.2.1 过程数据/输入数据

注：0、1 为第一级，2、3 为第二级（扩展）

字节	0								1							
比特	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
PIN	输入端口7PIN4	输入端口6PIN4	输入端口5PIN4	输入端口4PIN4	输入端口3PIN4	输入端口2PIN4	输入端口1PIN4	输入端口0PIN4	输入端口7PIN2	输入端口6PIN2	输入端口5PIN2	输入端口4PIN2	输入端口3PIN2	输入端口2PIN2	输入端口1PIN2	输入端口0PIN2
字节	2								3							
比特	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
PIN	输入端口7PIN4	输入端口6PIN4	输入端口5PIN4	输入端口4PIN4	输入端口3PIN4	输入端口2PIN4	输入端口1PIN4	输入端口0PIN4	输入端口7PIN2	输入端口6PIN2	输入端口5PIN2	输入端口4PIN2	输入端口3PIN2	输入端口2PIN2	输入端口1PIN2	输入端口0PIN2
字节	4								5							
比特	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
PIN	UA供电故障			二级掉线				外接扩展类型错误				二级电源端口短路				一级电源端口短路

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.2.2 过程数据/输出数据

注：0、1 为第一级，2、3 为第二级（扩展）

字节	0								1							
比特	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
PIN	输出端口7PIN4	输出端口6PIN4	输出端口5PIN4	输出端口4PIN4	输出端口3PIN4	输出端口2PIN4	输出端口1PIN4	输出端口0PIN4	输出端口7PIN2	输出端口6PIN2	输出端口5PIN2	输出端口4PIN2	输出端口3PIN2	输出端口2PIN2	输出端口1PIN2	输出端口0PIN2
字节	2								3							
比特	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
PIN	输出端口7PIN4	输出端口6PIN4	输出端口5PIN4	输出端口4PIN4	输出端口3PIN4	输出端口2PIN4	输出端口1PIN4	输出端口0PIN4	输出端口7PIN2	输出端口6PIN2	输出端口5PIN2	输出端口4PIN2	输出端口3PIN2	输出端口2PIN2	输出端口1PIN2	输出端口0PIN2

3.3 参数规范

额定工作电压	18...30V DC
每个端口（Pin1）最大电流	0.35A（常温）
每路信号（Pin2、Pin4）最大电流	500mA
总电流 Us	＜1.4A
总电流 Ua	＜2A
环境温度	-40℃~70℃ 相对湿度：10%RH～90%RH，无凝露
存储温度	-40℃~85℃ 相对湿度：＜ 90%RH，无凝露
短路保护	具备
故障诊断提示	具备
防护等级	IP67 已拧紧防水螺栓的状态
海拔高度	≤2000m

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

3.4 服务数据

DPP	SPDU		对象名称	长度	范围	默认值
索引	索引	子索引				
			供应商ID	2		0x0454
			设备ID	3		0x099EE0
	0x10	0	供应商名称	19	只读	FAS(Fujian)Co.,LTD
	0x11	0	供应商文本	16		www.fas-elec.com
	0x12	0	产品名称	max 64		IOL-309-002-M12-ZKAA
	0x13	0	产品ID	max 32		00BG11
	0x14	0	产品文本	44		IO-Link M12 PNP 16DODI Metal Self-adaptation Extended
	0x16	0	硬件版本	3		20240227
	0x17	0	固件版本	3		2.02

3.5 错误代码

错误代码	附加代码
设备应用错误 0x80	索引不可用 0x11
	子索引不可用0x12
	值超出范围 0x30

3.6 事件

类/限定符			代码（高位+低位）			
模式	类型	实例				
出现	错误	AL	设备硬件	供电	供电低压	U2=供电+24V
0xC0	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0010	0x0002
0xF3			0x5112			
消失	错误	AL	设备硬件	供电	供电低压	U2=供电+24V
0x80	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0010	0x0002
0xB3			0x5112			
出现	错误	AL	设备硬件	供电	外设供电	
0xC0	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0060	
0xF3			0x5160			
消失	错误	AL	设备硬件	供电	外设供电	
0x80	0x30	0x03	0x5000	0x0100	0x0060	
0xB3			0x5160			

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

优质产品 · 真诚服务



[技术支持]



[官网了解更多]

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000